

obec Kolečovice, Obecní úřad Kolečovice

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup

rok 2023

Dotaz 01/2023

OuKo-0589/2023 Žádáme o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – zaslání zdůvodnění a vysvětlení rekonstrukce vodovodní šachty u pana Veselého ve Zderazu.

Odpověď

Na základě vašeho emailu ze dne 18. 10. 2023 sdělujeme následující a žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím vám sdělujeme, že v rámci reklamačního řízení na akci „Kolečovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod“ II, bylo u dodavatele reklamováno několik závad. Krom jiného i způsob instalace vodoměrné šachty na pozemku pana Veselého, Zderaz č. p. 36. V rámci výstavby vodovodu byla dodavatelem instalována vodoměrná šachta přímo do vjezdu na pozemek parc. č. 47/1, k. ú. Zderaz u Kolečovic, která není pojezdná. Pokud je šachta přímo umístěná ve vjezdu, což v tomto případě byla, musí být tato umístěna v betonovém lóži a v horní části šachty musí být vybudován betonový límec, který roznese zatížení při přejezdu šachty. Vzhledem k tomu, že šachta nebyla obsypána hrubším zásypem, ale pouze zeminou, tak se šachta pod koly projíždějících vozidel propadala a provalovali se boky, což by do budoucna mělo za následek poničení přírodního potrubí vodovodu a možná i poškození vodoměru. Dodavatelská firma v rámci reklamačního řízení tuto šachtu nově zabudovala a kolem horního víka vyhotovila betonový límec.

V rámci těchto stavebních prací se jednalo o uplatnění reklamace v záruční lhůtě u dodavatelské firmy, proto nebyly z rozpočtu obce Kolečovice použity žádné finanční prostředky.

Reklamací uplatňovala obec Kolečovice, která je vlastníkem přípojky, až po vodoměrnou šachtu.

Jaroslav Kovář, starosta obce (01. 11. 2023)